

Правительство Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ростовской области
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области
в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

Предписание

должностного лица уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений

№ 31

28.03.2018.

Место выдачи предписания: Ростовская область, г.Азов, ул.Васильева, 92
(фактический адрес выдачи предписания)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах Потапенко Наталья Михайловна

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание)

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 3 г. Азова, ИНН 6140016562, адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: Ростовская область, г.Азов, ул.Васильева, 92, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица: 1026101792408

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

- потолки и стены в коридорах учреждения, раздевалках, тамбуре имеют частично деформацию, трещины, нарушение целостности, имеют дефекты полы (дыры в линолеуме) в коридорах учреждения, что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
- в раздевалках стены с паутиной, что свидетельствует о некачественном проведении уборок, что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.10.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
- в туалете, в душевой нет подводки горячей воды со смесителем, что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть) предлагаю:

1. обеспечить использование душевой кабины по ее назначению, оборудовать душевую кабину и туалет подводкой горячей воды
2. провести ремонт потолка, стен и напольного покрытия в коридорах учреждения, раздевалках, тамбуре

Срок до 30.07.2018.

Срок до 30.07.2018.

3. обеспечить контроль за качественным проведением генеральной уборки в помещениях

Срок постоянно.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах, выдавшего предписание о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: Срок до 30.07.2018.

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Потапенко Наталья Михайловна,
ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г.Азове, Азовском, Зерноградском,
Кагальницком районах


(ФИО, должность)

Предписание получил: « 28 » марта 2018г.

Директор МБУДОДЮСШ №3 г.Азова

(руководитель (должностное лицо, уполномоченное
или индивидуальный предприниматель)

подпись



(подпись)

Лавриченко А.А.

(фамилия, имя, отчество) руководителем) юридического лица